2 - İskeleler

No.	Sorular	Uygunluk			Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler
		E	H	U/Y	
1	İskelede imzalanmış, uygun bir şekilde asılmış ve güncel iskele işareti var mı?				
2	İskeleye geçiş güvenli, sağlam ve iyi durumda mı? Ör., Merdiven bağlanmış ve hasarsız durumda mı, platformdan yukarıya 5 basamak uzatılmış mı, engeller temizlenmiş mi?				
3	İskele sabit ve güvenli mi? Ör., binaya bağlanmış mı veya çapraz destekler var mı?				
4	İskele taban plakaları kullanılarak uygun bir zemin üzerinde kurulmuş mu?				
5	Tüm çalışma platformları uygun kenar korumaları ile güvenli hale getirilmiş mi ve sağlam mı?				
6	Çalışma alanlarına yeteri kadar ve güvenli bir şekilde geçiş sağlanmış mı? Ör., korkuluklu ve döşemeli yürüme yolu?				
7	İskele üzerinde üst korkuluk var mı? Yaklaşık 1 m yükseklikliğinde ve sağlam mı?				
8	İskele üzerinde orta korkuluk var mı? Yaklaşık 50 cm yükseklikliğinde ve sağlam mı?				
9	İskele üzerinde tekmelik var ve sağlam mı?				
10	Malzemeler elle taşınıyorken merdivenlerin kullanılmaması için gerekli olan uygulamalar var mı?				

Değerlendirmeyi tamamlayan ……Tarih/Saat…….....Yer:……

H: Hayır **U/Y: Uygulama Yok**