

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.11.2018-08	Tüm İçerik	10.11.2019	Elçin SÜLEYMAN OĞLU İşletme Direktör Yardımcısı
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	11.11.2022	Elçin SÜLEYMAN OĞLU İşletme Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1. AMAÇ VE KAPSAM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :AY-TL-02 Yayın Tarihi :01.11.2012
	HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/2

Bu talimatın amacı; ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemektir. Havanın kirlenmesini etkileyecek süreçleri kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Emisyonlar :Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla, sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileridir.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Teknik Servis Yıllık Bakım Planı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım ve Seçim Talimatı

4. UYGULAMA:

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği' nin Kontrolü Yönetmeliğine göre periyodik olarak bacaların temizliği, bakımı ve kontrolü yapılır.
- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği' nin Kontrolü Yönetmeliğine göre her üç yılda bir ölçümü yapılır. Ölçüm sonuçları karşılaştırılarak uygunsuz bir değer olup olmadığı analiz edilir.
- Kazan Dairesinde bulunan katı yakıtlı kazan; Katı Yakıtlı Kazan İşletme ve Emniyet Talimatına göre yakılır, kullanılır.
- Kazanın bakımı Teknik Servis Yıllık Bakım Planı'nda belirtilen periyotlarda bakımları Teknik servis ve/veya yetkili firma tarafından yapılır.
- Kazanların yılda bir defa periyodik kontrolü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre yılda en az bir defa yapılır.
- Kazanı yakacak personel Kişisel Koruyucu Kul. ve Seçim Talimatına uygun kişisel koruyucu kullanacaktır.
- Kazanı kullanacak personelin Kazancı Sertifikası olması gerekmektedir.
- OH' ye kömür alınmadan önce kömür analiz sertifikaları istenir ve gerekli görüldüğü durumlarda OH kendisi de analiz yaptırır.
- Kömür seçiminde maliyetin yanı sıra çevreye en az zarar verecek olan kömür seçilmesine dikkat edilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik servis görevlileri, İSG uzmanı ve İşletme Direktör Yardımcısı sorumludur.