

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-11 Yayın Tarihi :12.04.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/3
	KOMBİ KAZANI İŞLETME VE EMNİYET TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	15.05.2022	Uğur DURAN Teknik Servis Sorumlusu
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
TEKNİK SERVİS SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-11 Yayın Tarihi :12.04.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/3
	KOMBİ KAZANI İŞLETME VE EMNİYET TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, doğalgaz yakıtlı kazanı işletme ve emniyeti ile ilgili tedbirleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Doğalgaz yakıtlı kombi kazanı içeren alanları ve süreçleri kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

4. UYGULAMA:

Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından (Kalorifer Ateşleyici Sertifikalı) çalıştırılmalıdır.

- Kazan dairesine, yetkisiz kişilerin girişine izin verilmemelidir.
- Kazan dairesi her gün uygun temizlik malzemeleri ile temizlenmelidir.
- Kazan dairesi içerisinde gereksiz ve tesisata ait olmayan malzeme ve araç gereç bulundurulmamalıdır.
- Kazan dairesi temizliği sonrasında pano içlerine temizlik bezi bırakılmamalıdır.
- Doğalgaz kombilerinin bakımı mutlaka yapılmalı, arızası halinde ilgili birime ve yetkili servise bilgi verilmelidir.
- Kazan dairesi içerisinde açık uçlu kabloların bulunması halinde derhal yetkili elektrik teknisyenine haber verilmelidir.
- Kombileri yakmadan önce tesisatın su seviyesi hidrometreden kontrol edilerek eksik ise kombi su tesisatına su ilave edilmelidir.
- Gaz kontrolü yapılmalıdır. Gaz kokusu hissedildiğinde sistem durdurulmalı, ana gaz vanası kapatılarak yetkili kişilere bilgi verilmelidir.
- Kombilere giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.
- kombileri çalıştırmak için ana tablo şalteri açılır, kombi düğmesi açık duruma getirilir, gaz vanası açılır ve dolaşım pompaları çalıştırılır.
- Gaz vanalarında gaz kaçağı kontrol edilmelidir.
- Kombi termostatu vasıtası ile suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalıdır.
- Kazan dairesinde kombilerin yanma havasının akışına engel şeyler kaldırılmalıdır.
- Kazan dairesinde yanıcı, patlayıcı vb. maddeler depolanmamalıdır.
- Kazan dairesinde uygun Yangın Söndürme Cihazı bulundurulmalıdır.
- Ark yapacak elektrik tesisatı ex-proof özellikte olmalıdır.
- Gaz dedektörünün çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmeli, periyodik bakımları düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
- Kazan dairesi içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-11 Yayın Tarihi :12.04.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3
	KOMBİ KAZANI İŞLETME VE EMNİYET TALİMATI	

5. SORUMLULAR

Talimatın uygulanmasından Teknik Servis Sorumlusu ve yetkili teknik servis görevlisi sorumludur.