

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:SÇ-FR-13 Yayın Tarihi:02.09.2024
	YÜKSEKTE VE ÇATIDA ÇALIŞMA İZİN FORMU	Revizyon No:00 Revizyon Tarihi: Sayfa Sayısı:1/1

Çalışılacak Alan :	Yüksekte Çalışacaklar- Adı Soyadı:
Yapılacak İş :	Personel 1(Lider)
	Personel 2 (Yrd)
Yüklenici firma:	Personel 3 (Yrd)
Çalışılacak tarihler :	Personel 4 (Yrd)
Çalışma saat aralığı:	Nezaretçi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANI KULLANIMINDA ÖNCELİK SIRALAMASI AŞAĞIDAKİ SİRADADIR.

Yüksekte çalışma için kullanacağınız ekipman tipini işaretleyiniz.

1... 2... 3... 4...

DİKKAT

Evet

Yüksekte çalışma yapmak zorunluluk mu? Daha güvenli yöntem araştırılmış mı?

Yüksekte çalışmada kullanılacak ekipman; yukardaki öncelik sıralamasına dikkat edilerek seçilmiş mi?

Yüksekte çalışacak tüm personelin ağır ve tehlikeli işler sağlık raporunda "yüksekte çalışmalarında sakınca olmadığına dair" ibare ve

Yüksekte çalışma yapacak tüm personel yüksekte çalışma güvenlik kuralları eğitimi almış mı?

Yüksekte çalışma yapacak tüm personelin paraşüt tipi emniyet kemeri ve **çene kayışlı** bareti (nezaretçi dahil) mevcut mu?

Yüksekte çalışma boyunca paraşüt tipi emniyet kemerini sürekli bağlayacak güvenli nokta mevcut mu?

Emniyet kemerinin emniyetli noktaya bağlanamayacağı durumda zemine düşmeyi engelleyici ağ gerilmiş mi?

Çalışma alanı tel çit, korkuluk veya emniyet şeridi ile emniyete alınmış mı?

Yüksekte çalışma süresince zeminde çalışmaya nezaret edecek görevli (Nezaretçi) belirlenmiş mi?

Kullanılacak paraşüt tipi emniyet kemerleri emniyet halatı ve bağlantı elemanları periyodik kontrolü var mı?

Yüksekte çalışma yapılacak alanda enerji nakil hattı, kreyn v.b. veya aktif makina var mı? Varsa izole edilmiş mi ?

Yüksekte çalışma yapılacak alan altındaki çalışmalar durdurulmuş mu?

Personel yükseltici sepet korkuluğu veya çatı makası üzerinde v.b. serbest tırmanma / yüksekte çalışma şekli yasaktır.

Çalışmaya **başlamadan önce** yüksekte bulunan alanlar kontrol edilmiş mi? Düşme ihtimali olan malzeme var mı?

Çalışma **bittikten sonra** yüksekte bulunan alanlar kontrol edilmiş mi? Düşme ihtimali olan malzeme var mı?

Çalışma **bittikten sonra** yüksekte bulunan alanlar kontrol edilmiş mi? Yerine takılmamış süpürgelik, fence, bariyer vb. var mı?

Personel yükseltici kullanılacak ise (1-2), cevaplanacaktır:

Yüksekte çalışma yapılacak personel yükseltici platform yasal periyodik kontrolü mevcut mu?

Personel yükseltici platform acil durumda sepetten ve zeminden kontrol edilerek alçaltılabilir mi?

Bomlu tip personel yükseltici platformu idare edecek personelin ehliyeti / yetki belgesi var mı?

Personel yükseltici çalışma alanı düz sağlam zemin ve çevresindeki boşluk kenarları emniyete alınmış mı?

Personel yükseltici sesli ikaz sistemi çalışır durumda mı? Sepette acil durdurma butonu mevcut mu? Çalışıyor mu?

Hidrolik yağ ve yakıt tank seviyesi ve boru bağlantılarında sızıntı, kaçak olmadığı kontrol edildi mi?

Aracın lastikleri, denge ayakları, korkulukları sağlam mı?

Sepet zemini kaymayı, takılmayı önleyici şekilde mi?

Kullanım talimatının lift üzerinde asılı mı?Türkçe mi?

İş iskelesi kullanılacak ise (3), cevaplanacaktır:

İş İskelesi platformuna erişmek için uygun tek parça gemici merdiveni var mı?

İş iskelesi platformu zemini sağlam, platfrom çevre 110 cm yükseklikte korkuluk ve süpürgelik ile çevrilmiş mi?

Tekerlekleri serbest hareket edebiliyor ve kilitlenebilen tipte mi?

Yeterince sağlam, devrilmeye karşı emniyetli, kendi halinde dik durabilir, manuel olarak hareket ettirilebilir mi?

Merdiven (4) kullanılacak ise, cevaplanacaktır:

Merdiven basamakları hasarsız ve temiz, zemin kısmında kaymayı önleyici pabuçları var mı?

Merdiven düz ve sağlam zeminde doğru şekilde oturtulmuş ve sabitlenmiş mi?Ara kayıt sağlam ve kilitlenebiliyor mu?

Merdiven üzerinde aynı anda 1 kişiden fazla personel bulunmamalıdır.

DİKKAT! İşin yapılacağı alan personel lifti kullanımına izin vermediği durumlarda merdiven veya iş iskelesi kullanılabilir.

Bu durumda, müteahhit işin yapılacağı alan ve kullanılacak ekipman konusunda işi veren müdürlüğü bilgilendirecektir.

Referans: Çatıda yapılacak tüm çalışmalar yüksekte çalışma olarak değerlendirilmektedir.Çatı ve Eğik Yüzeylerdeki Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri referans alınmalıdır.

İşin ifasına yönelik olarak bu belgede verdiğimiz bilgiler gerçeği yansıttığını, işin ifası sırasında bu hususlara riayet edeceğimizi ve iş güvenliği risklerinin bertarafı için gerekli kontrolleri yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Müteahhit firma tarafından işin ifasına ilişkin olarak hazırlanan işbu form görülmüş ve bir kopyası teslim alınmıştır.

Altyüklenici Firma Sorumlusu: Nezaretçi
Ad-Soyad/ tarih / imza

Altyüklenici Şantiye Şefi:
Ad-Soyad / imza

İş Güvenliği Uzmanı
Ad-Soyad / imza

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

