

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HELİPORT SORUMLUSU		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :TY-TL-16 Yayın Tarihi :24.10.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:..... Sayfa No :2/2
	HELİPORT KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, heliportta meydana gelebilecek yangın, kaza, yakıt sızıntısı veya acil durumlarda; can güvenliğini sağlamak, yangını kontrol altına almak, çevreye ve ekipmana zarar vermeden olayın etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulanacak kurtarma ve yangınla mücadele usul ve esaslarını belirler.

Bu talimat, heliportun bulunduğu alan içinde (FATO, TLOF, emniyet sahası, yakıt ikmal alanı, erişim yolları vb.) görev yapan tüm personeli kapsar.

3. TANIMLAR VE KISALTLAR

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

FATO: Final Approach and Take-Off Area: Helikopterin yaklaşma ve kalkış yaptığı alan.

TLOF: Touchdown and Lift-Off Area: Helikopterin yere temas ettiği alan.

RFF: Rescue and Fire Fighting: Kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri.

Heliport Sorumlusu: Heliportun işletme, güvenlik ve koordinasyonundan sorumlu kişi.

4. UYGULAMA

4.1. Ekipman Ve Donanım

Ekipman / Malzeme	Minimum Adet	Açıklama
Köpüklü söndürme sistemi	1	Heliport alanı yakınında
Su kaynağı (tank)	1	4 ton kapasite
Yangın battaniyesi	1	Küçük yangınlarda
Fosforlu Yelek	1	Yangın dolabında
İlk yardım çantası	1	Yangın dolabında
Sedye ve kurtarma halatı	1 adet Sedye 1 Adet Kurtarma Halatı	Erişilebilir noktada Yangın dolabında
Balta	1	Yangın dolabında
Levy	1	Yangın dolabında
Demir testere		Yangın dolabında
Koruma Gözlüğü	2	Yangın dolabında
Isıya Dayanıklı Eldiven	2	Yangın dolabında
Rambo Bıçağı	1	Yangın dolabında
Manavla	2	Yangın dolabında
Baret	2	Yangın dolabında
Kulaklık	2	Yangın dolabında
Acil durum iletişim hattı / telsiz	4444	7/24 çalışır durumda

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :TY-TL-16 Yayın Tarihi :24.10.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:.... Sayfa No :3/2
	HELİPORT KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE TALİMATI	

4.2 Kurtarma Ve Yangınla Müdahale Usulü

Özel Optimed Hastanesi Heliportunda kurtarma ve yangınla mücadele için 1 adet 4 ton kapasiteli H2 kategorisine uygun Köpük Söndürme Sistemi bulunmaktadır. Yangını gören personel derhal 4444'ü arayarak kırmızı kod alarmı verir ve Heliport Sorumlusunu olay yerine yönlendirilir, köpüklü söndürücü ile müdahale edilir.

Olayda yaralanan veya mahsur kalan varsa, acil durum ekibi tarafından ilk müdahale yapılarak acil servise transferi sağlanır.

Geniş çaplı yangınlarda alan boşaltılır, itfaiye yönlendirilir ve toplanma alanına geçilir.

4.3 Acil Durum İletişim Zinciri

1. Heliport Sorumlusu
2. İtfaiye (110)
4. Güvenlik Birimi
5. Hastane Yönetimi / İşletme Sorumlusu
6. Alan Sorumlusu
- 7.SHGM

4.4 Eğitim Ve Tatbikatlar

Yangın ve kurtarma tatbikatı yılda en az bir kez yapılır. Tatbikat kayıtları dosyalanır ve SHGM denetimlerinde gösterilir.

4.5 Raporlama

Her yangın veya kaza olayı sonrası istenmeyen olay bildirim formu ile bildirilir ayrıca; olayın yeri, zamanı, sebebi, alınan aksiyonlar ve sonuçlar rapor olarak hazırlanır. Rapor heliport sorumlusu tarafından saklanır ve gerekirse SHGM'ye bildirilir.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından heliport sorumlusu, acil durum söndürme ekibi ve tüm personel sorumludur. Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Heliport Sorumlusu: Yangın ve kurtarma ekipmanının her zaman çalışır durumda olmasını sağlar, acil durumlarda koordinasyonu yürütür.

Yangın Güvenlik Ekibi: Acil durumda yangın söndürme ve kurtarma faaliyetlerini yürütür.

Tüm Personel: Yangın alarmı duyulduğunda görevli ekibe bilgi verir, alanı terk eder ve yetkisiz müdahalede bulunmamaktadır.